 I.B.C. PRAHA spol. s r.o.	TECHNICKÉ DODACÍ PODMÍNKY	Číslo dokumentu:	Revize:
		TP 422 IBC-NE-7/2023	0

1 SCHVALOVACÍ LIST



Schvalovací list Technické a dodací podmínky – VZ/ části VZ

SPOLEČNOST: ČEZ, a. s.

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: ČEZ_TDP_422 IBC-NE-7/2023, rev.0



IDENTIFIKAČNÍ KÓD DODAVATELE: TDP 422 IBC-NE-7/2023, rev.0

NÁZEV DOKUMENTU: ŠOUPÁTKA
TYP A00 (A00.1)


I.B.C. PRAHA spol. s r.o.
DN 65 - 500 Pa do 20 MPa

Za výrobce/dovozce schvaluje:

I.B.C. ŘÍZENÍ KVALITY
IČ: 48948471
DIČ: CZ48948471
I.B.C. PRAHA spol. s r.o.

Jméno	Funkce	Podpis	Datum
Vypracoval: Ing. Jarmila Pouchová	Vedoucí oddělení řízení kvality I.B.C. Praha spol. s r.o.		9.2.2024
Schválil: Ing. Přemysl Indrák	Technický ředitel I.B.C. Praha spol. s r.o.		9.2.2024

Za ČEZ, a. s. schvaluje:

Jméno	Funkce	Podpis	Datum
Ing. Staňislav Nováček	VODB péče o zařízení (EDU)		19.2.2024
Ing. Vít Sova	VODB péče o zařízení (ETE)	Vít Sova	Digitálně podepsal Vít Sova Datum: 2024.02.21 10:06:14 +01'00'

KRONFORÁP 90009798


pro VYBRANÉ ZAŘÍZENÍ

ŠOUPÁTKA

PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY S REAKTORY VVER

TYP A00 (A00.1)

DN 65 – 300 P_P do 20 MPa