




Vojenský technický ústav, s. p. s certifikovaným systémem jakosti dle ČSN EN ISO 9001 Zkušební laboratoř č.1103 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 ZKUŠEBNA SPECIÁLNÍCH MĚŘENÍ		Číslo úkolu/ zakázky: 24-19-5-93-3070-022 Číslo protokolu: 194200-53/2024 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 10 Počet příloh: 1/1
		
PROTOKOL O ZKOUŠCE SEIZMICKÉ ZPŮSOBILOSTI		
Jméno a adresa zadavatele (zákazníka): I.B.C. Praha spol. s r.o., Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany, Česká republika		
Identifikace předmětu zkoušky: Uzavírací klapka IBC DE BTF 03 V-3 250/200 (s pohonem AUMA) Výrobní číslo: 1065/2022 Výrobce: I.B.C. Praha spol. s r.o., Karlštejnská 9, 252 25 Jinočany, Česká republika Technická dokumentace: výkres DEBTF-250-016-302-XX „Uzavírací klapka“		
Datum přijetí do zkoušky: 13.05.2024	Metody zkoušení: ČSN EN IEC/IEEE 60980-344, par. 6.4, 9 ČSN EN 60068-2-6	
Datum a místo provedení zkoušky: 14.05.2024 Zkušebna speciálních měření	Vedoucí zkoušky: zkušební inženýr Ing. Jiří Lenikus Zkoušku provedl: zkušební inženýr Michal Štrajt	
Datum vydání protokolu: 31.05.2024	Kontroloval a schválil vedoucí zkušebny: vedoucí Zkušebny speciálních měření Ing. Ivan ŠTUCHAL  	
Výsledky zkoušky: Zkoušený předmět byl podroben zkouškám seizmické způsobilosti (seizmická kategorie 1a). Výsledky jsou uvedeny v protokolu. <i>Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %.</i>		
ADRESA: Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚPV Úsek zkoušení techniky Zkušební laboratoř č.1103 Václavské náměstí 691 682 01 VYŠKOV ČESKÁ REPUBLIKA		Poznámka:
Telefon: 910 105 600 Fax: 910 105 499 E-mail: ivan.stuchal@vtusp.cz		

Výsledky zkoušky se týkají jen zkoušeného předmětu tak, jak byl přijat. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Zkušebna nenes odpovědnost za data a informace dodané zákazníkem, mající vliv na platnost výsledků.